



ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
БЕЛГОРОДЭНЕРГО

(ОАО "Белгородэнерго")

Преображенская ул. д. 42, г. Белгород, 308000

Телефоны: контакт-центр (4722) 30-40-50, 115, приемная (4722) 30-45-77.

канцелярия (4722) 30-41-59. Факс: (4722) 30-42-42

E-mail: posta@belgorodenrgo.ru <http://www.belgorodenrgo.ru>

ОГРН - 1053108000527, ИНН - 3123117903, КПП - 312350001

05.03.2008 № 101/01/10859

На № от " " 200

Генеральному директору

ЗАО «ПЗЭМИ»

Герасименко А.Г.

Уважаемый Александр Григорьевич!

На базе ОАО «Белгородэнерго» в течение 2006-2007 г.г. неоднократно проводились семинары по применению термоусаживаемых муфт с участием большинства производителей данной продукции, проводился показательный монтаж концевых и соединительных муфт. Целью данных семинаров являлся выбор кабельной арматуры, наиболее пригодной для нужд ОАО «Белгородэнерго», имеющей самые высокие технические характеристики и удобство при монтаже. По результатам семинаров было рекомендовано приобретение для нужд ОАО «Белгородэнерго» продукции ЗАО «Подольского завода электромонтажных изделий», как наиболее полно соответствующей требованиям ОАО «Белгородэнерго».

Муфты ЗАО «ПЗЭМИ» использовались в ОАО «Белгородэнерго» на протяжении 2004 - 2007 г.г. В процессе эксплуатации данных соединительных и концевых муфт нареканий на качество кабельной арматуры не выявлено. Качество комплектующих и термоусаживаемых материалов неизменно находится на высоком уровне. Заполнитель пусто

выполнен не в качестве отдельного элемента, а в комплекте с изоляционной обжимной трубой, что исключает попадание влаги и грязи при монтаже, а также сокращает время монтажа. Оптимизировано количество комплектующих, что способствует уменьшению времени и повышению качества монтажа, например, совмещены изоляционная и защитная трубы токоведущих жил. Данная муфта так же получила наивысшую оценку электромонтеров – кабельщиков за простоту и удобство при монтаже в любых погодных условиях. При осмотре разрезанного образца отметили наименьшее количество пустот в межфазном пространстве, что выгодно отличает муфту данного производителя от других представленных образцов.

Договорные обязательства выполнялись в указанные сроки в полном объеме, нареканий по поставке кабельной арматуры не возникало.

**Заместитель главного инженера
по эксплуатации и ремонтам –
начальник СТЭ**

А.Н. Стёпичев

лж. №1-17/113
от 26.03.2008